



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
г. ДУБНЫ

ул. Курчатова, д. 28, г. Дубна,
Московская область, 141980

Руководителю ГБСУСО МО «Дом-интернат «Рождественский»

Князевой Наталье Александровне

ул. Курчатова, д. 7а, г. Дубна

18.02.2016 № 7-13-2016

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой г. Дубны проведена проверка исполнения законодательства о пожарной.

В ходе проверки установлено следующее.

ГБСУСО МО «Дом-интернат «Рождественский» расположен по адресу Московская область, г.Дубна, ул. Курчатова д. 7а. Приказом министра социальной защиты Московской области от 08.09.2006г. № 696-к на должность директора с 08.09.2006г назначена Князева Наталья Александровна.

Пунктом 4.12 должностных инструкций директора ГБСУСО МО, утвержденных приказом социальной защиты Московской области от 07.02.2006г. (далее – Инструкция) определено, что директор обязан организовать противопожарную безопасность.

В соответствии с пунктом 67 Инструкций директор несет ответственность за соблюдение правил и норм техники пожарной безопасности.

В задании дома-интерната отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания.

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Запасной выход первого этажа не оборудован задвижкой.

РВ № 334151

Статья 35 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» определяет, что запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Таким образом, руководителем ГБУСО МО «Дом-интернат «Рождественский» нарушены требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Выявленные нарушения повышают риск причинения вреда жизни, здоровья, имущества граждан, государственного и муниципального имущества от пожаров.

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора г. Дубны. О дате и времени уведомить в письменной форме.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства о пожарной безопасности.

3. Привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору г. Дубны в письменной форме.

Прокурор города
советник юстиции

Исп. Котов А.С. 8 (49621) 4 74 85



А.Н. Москалев

Альберт
Кочев.

18-28-12-

39